

ばい煙測定結果

令和6年4月

桑名広域環境管理センターでは、し尿処理施設から出るばい煙の検査を2か月に1回実施しています。

(令和5年度)

項目	残渣焼却炉				乾燥炉		
	ばいじん濃度	硫黄酸化物濃度	窒素酸化物濃度	塩化水素濃度	ばいじん濃度	硫黄酸化物濃度	窒素酸化物濃度
単位	g/m ³ N	ppm	ppm	mg/m ³ N	g/m ³ N	ppm	ppm
基準	0.15以下	193以下	250以下	700以下	0.2以下	53.1以下	230以下
5月	0.002 未満	25	130	50未満	0.012	1	27
7月	0.002 未満	19	120	50未満	0.021	1未満	32
9月	0.002	17	110	50未満	0.013	1未満	23
11月	0.002 未満	23	110	50未満	0.007	1	29
1月	0.002 未満	22	100	50未満	0.010	1未満	22
3月	0.002	35	110	50未満	0.012	1	27

【環境用語の解説】

ばいじん	工場・事業所から発生する粒子状物質のうち、燃料その他の物の燃焼時に伴い発生する物質をいいます。
硫黄酸化物	硫黄を含んだ重油・石炭などの燃焼施設から硫黄酸化物として発生します。
窒素酸化物	物が燃える際には、空気中の窒素や物に含まれる窒素化合物が酸素と結合して窒素酸化物が必ず発生します。発電所や工場のボイラー及び自動車のエンジンなど高温燃焼の際に一酸化窒素が発生し、これはまた酸化されて安定な二酸化窒素となり大気中に排出されます。通常、この一酸化窒素と二酸化窒素とを合わせて窒素酸化物と呼びます。
塩化水素	塩素と水素との化合物で、刺激性臭気がある無色の気体です。