

契約番号	課長主幹課長補佐係長主任係設計検算							
令和 7 年度	工 事 設 計 書							
担 当 課	桑名・員弁広域連合 業務課							
事 業 名	*****							
工 事 名	桑名広域環境管理センター会議室ほか空調修繕							
工 事 場 所	桑名市大字上之輪新田字永長707番地							
工 事 価 格	¥ 円							
工 事 期 間	契約の日 から 令和7年9月30日 まで							
工 事 の 内 容	・ 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 会議室系統 1台 ・ 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 会議用控室 1台 ・ 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 会議室 2台 ・ 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 研修室・委員会室 5台							
起 工 理 由								
備 考								

総括情報表

[illegible]

設 計 内 訳 表

費 目	用 途	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格							
直接工事費							
空調工費	式		1				第1号明細書
輸送費	式		1				第2号明細書
直接工事費計							
共通仮設費	式		1				
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費							
工事価格							
処分費	式		1				第3号明細書
工事価格(改め)							
消費税及び地方消費税額							
工事費							

第 1 号 明 細 書

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空調工費								
空冷ヒートポンプパッケージエアコン 2F会議室系統 冷房能力63.0kw、暖房能力71.0kw 圧縮機5.5kw+9.0kw 3φ200V				台				設置場所:R階 ACPM-2A
					1.0			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン 天カセ4方向 冷房能力11.2kw 暖房能力12.5kw 1φ200V				台				設置場所:2F会議室 ACPM2A-1
					2.0			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン 天カセ4方向 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw 1φ200V				台				設置場所:2F研修室、委員会室 ACPM2A-2
					5.0			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン 天カセ4方向 冷房能力4.5kw 暖房能力5.0kw 1φ200V				台				設置場所:2F会議用控室 ACPM2A-3
					1.0			
空調機器撤去据付費				式				第1号代価表
					1.0			
合計								

第 2 号 明 細 書

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
輸送費								
輸送費				式				
					1.0			
合計								

第 3 号 明 細 書

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費								
スクラップ評価額				式				第2号代価表
					1.0			
冷媒フロン回収				式				
					1.0			
合計								

第 1 号 代 価 表

名 称 ・ 規 格 など	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空調機器撤去据付費					
設備機械工	人				
ラフテレーンクレーン	日				
		1.0			
合計					

第 2 号 代 価 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ評価額								
鉄屑 故銑B				t				
					0.56			
合計								